

कार्यालय

अग्निशमन

अधिकारी

बागपत।

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला फायर एक्सटिंग्यूशरो के निरीक्षण/परीक्षण का का वार्षिक प्रमाण-पत्र
पत्र संख्या-एफएस-फा0एक्स0कार्य0-2022 दिनांक-फरवरी 18, 2022

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

कोणार्क विद्यापीठ
बडा गाव रोड खेकड़ा
जनपद बागपत

विषय:- संस्थान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरो के वार्षिक निरीक्षण/परीक्षण के संबंध में।

सन्दर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या-निल

दिनांक-15.02.2022।

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 07 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरो की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आड, दिनांक-27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये- 70 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बागपत जनपद बागपत में चालान संख्या-BI0046 दिनांक-18-02-2022 द्वारा जमा कराया गया। रसीद प्राप्ति के उपरान्त 07 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरो का निरीक्षण/परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०स०	अग्निशमन उपकरण का प्रकार	क्षमता	सं०	कार्यशील/अकार्यशील
1	सी0ओ0टू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर्स	04.50 किग्रा0	01	कार्यशील
2	ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर्स	0400 किग्रा0	06	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरो की उपलब्धता उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules- 2005/2016 में निर्धारित मानको के अनुसार शेष वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानको के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईडोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

अग्निशमन वि० अधिकारी
अग्नि शमन वि० अधिकारी
बागपत

PRINCIPAL
KONARK VIDYAPEETH
KHEKRA, (BAGHPAT)

MANAGER
KONARK VIDYAPEETH,
KHEKRA, (BAGHPAT)